

国网福建省电力有限公司平和县供电公司

平电函〔2024〕7号

国网福建省电力有限公司平和县供电公司 关于报送平和县2024年第一季度分布式光伏接 入电网承载力信息的函

平和县发展和改革局：

根据国家能源局《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》（国能综通新能[2023]74号）和《分布式电源接入电网承载力评估导则》（DL/T2041-2019）相关要求，我公司组织完成了2024年第一季度分布式光伏接入电网承载力计算及评估工作，现将结果汇报贵局。具体详见下表。

2023年以来，我县分布式光伏井喷式增长，导致春节期间因分布式光伏向220千伏及以上电网反送电。根据国家能源局《分布式电源接入电网承载力评估导则》的规定，我县评估等级为红色，暂停分布式光伏项目接入。

平和县2024年一季度分布式光伏可开放容量信息

序号	县(市)	已接容量(MW)	在途容量(MW)	可新增开放容量(MW)
1	平和县	237.54	13.93	0

国网福建省电力有限公司平和县供电公司

2024年4月1日

